


Darbu apjoms

Nr.p.k.	Marka	Nosaukums	mērvien.	daudzums	piezīmes
1		Trotuāra seguma uzlaušana un atjaunošana	sk. TS. sadaļā		
2		Tranšējas rakšana un aizbēršana			
3	AXMK-1-4x35mm ²	demontētām un projektētām kabelim	m	139	
4	AXMK-1-4x35mm ²	Kabeļa dzīslu atvienošana	gb.	32	
5	AXMK-1-4x35mm ²	Kabeļa dzīslu pievienošana	gb.	32	
6	EPKT-0031	Kabeļa galu apdare	gb.	8	
7	AXMK-1-4x35mm ²	Kabeļa montāža pa konstrukciju	m	16	
8	AXMK-1-4x35mm ²	Kabeļa demontāža tranšējā	m	12	
9	AXMK-1-4x35mm ²	Kabeļu demontāža no balsta	m	16	
10	AXMK-1-4x35mm ²	Kabeļa guldīšana tranšējā,caurulē	m	123	
11	AXMK-1-4x35mm ²	Kabeļa ievilkšana caurulē	m	21	
12	21206100	Caurules gala noslēguma montāža	gb.	8	
13	EVOGAB SUPERHARD110	Plastmasas caurule guldīšana tranšējā	m	21	
14	MBN	Signāllentes guldīšana tranšējā	m	123	
15		Digitālā uzmērīšana	m	123	
16		Izpilddokumentācijas izgatavošana	gb.	1	
17		Pāreja zem siltumtrases	gb.	1	
18	SGP-340,150W 220V	Gaismekļa ar spuldzi un konsoles			
19		demontāža no balsta	gb.	3	
20	SGP-340,150W 220V	Gaismekļa ar spuldzi un konsoles			
21		montāža kontaktkla balstā	kpl	3	
22		Caurumu kalšana kontaktkla balsta	m ²	0.06	
23		pamatnē			
24	DIN	Din sliedes montāža balstā	m	0.15	
25	CYKY-1-3x1.5mm ²	Kabelis ievilkšana balstā	m	45	
26	KV-15	Spaiļu komplekta montāža balstā	kpl	3	
27	6.3A	Automāta montāža balstā	gb.	3	
28	Cu-3x1.5mm ²	Kabeļa dzīslu atvienošana	gb.	18	
29	CYKY-1-3x1.5mm ²	Kabeļa dzīslu pievienošana	gb.	18	
30		Tranšējas gultnes sagatavošana	m	123	
31	EPKT-0015	Kabeļa galu apdare	gb.	6	
32		Esošo kabeļu šurķēšana	gb.	8	
33	Zn D159	Kronšteins montāža konsoles stiprināšana	gb.	3	
34	l=2m	L veida konsole, montāža	gb.	3	
35					
36					

Projekta sastāvu un paskaidrojumus
skatīt lapāELT-1.

P-025-13				Tramvaja līnijas renovācija. Klaipēdas iela un Krišjāņa Valdemāra iela, Liepājā			ELT daļa	M 1:1
		Paraksts	Datums	Pasūtītājs:			STADIJA	LAPAS Nr.
BPV	D. Kreičmane		06.2014.	SIA "Liepājas tramvajs"			T.P.	24
PSV	D.Šlosberga		06.2014.	reģ. nr. 42103005911				
Projektēja	D.Šlosberga		06.2014.	Darbu apjoms ārējā apgaismojuma tīkla rekonstrukcijai Klaipēdas ielā posmā E - J				
							A / S "UPB" Dzintara iela 17/19, LV - 3400, Liepāja tel. 3424625, 3427009; fax 3481185	