Demontējamais kontakttīkla balsts Nr.1
ar esošo- pārceļamo gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

Demontējamais kontakttīkla balsts Nr.2
ar esošo- pārceļamo gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

Projektētais kontakttīkla balsts Nr.2
ar pārcelto gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

Esošais kontakttīkla balsts "A"
ar esošo gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

AXMK-1-4x35mm2
l=40 m

Demontējamais kontakttīkla balsts Nr.3
ar esošo- pārceļamo gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

Demontējamais kontakttīkla balsts Nr.4
ar esošo- pārceļamo gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

Projektētais kontakttīkla balsts Nr.4
ar pārcelto gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

AXMK-1-4x35mm2
l=39 m

Projektētais kontakttīkla balsts Nr.5
ar pārcelto gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

Demontējamais kontakttīkla balsts Nr.5
ar esošo- pārceļamo gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

Esošais kontakttīkla balsts "B"
ar esošo gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

AXMK-1-4x35mm2
l=47 m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=2m

AXMK-1-4x35mm2
l=39 m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=8m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=2m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110l=8m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=6m

dalītā sargcaurule A 110 PS
l=2m

Pārceļamais, uz jaunajiem
kontakttīkla stabiem pārceltais,
piekārtais SIA "Latnet"
elektronisko sakaru kabelis
l=122m

dalītā sargcaurule A 110 PSl=3m

AXMK-1-4x35mm2
l=39 m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=20m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=10m

dalītā sargcaurule A 110 PS
l=2m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=2m

Projektētais kontakttīkla balsts Nr.1
ar pārcelto gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

Projektētais kontakttīkla balsts Nr.3
ar pārcelto gaismekli SGP-340 150W
un konsoli

esošais- pārceļamais piekārtais SIA "Latnet"
elektronisko sakaru kabelis
l=122m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=5m

sargcaurule
EVOCAB SUPERHARD 110
l=10m

AXMK-1-4x35mm2
l=39 m

dalītā sargcaurule 4xA 110 PS
l=1m

Projektētais, uz jaunajiem
kontakttīkla stabiem pārceltais,
piekārtais SIA "Latnet"
elektronisko sakaru kabelis
l=51m

apgaismojuma kabeļa pāreja zem siltumtrases
sargcaurule EVOCAB SUPERHARD 110
l=5m
skatīt griezumu ar komunikāciju
izvietojumu tranšejā

esošais - pārceļamais piekārtais SIA "Latnet"
elektronisko sakaru kabelis
l=51m

Projektējamo komunikāciju raksturīgie šķērsojumi ar esošajām komunikācijām
Šķērsojuma veidu precizēt katram gadījumam individuāli,atrokot esošo komunikāciju

"A" mezgls



Pieņemtie nosacītie topogrāfiskie apzīmējumi

Uzmērītā robežlīnija	
Ierādītā robežlīnija (M 1:10000 noteiktība)	
Projektētā robežlīnija	
Zemes vienības kadastra apzīmējums	80600120025
Topogrāfijas sasaiņojuma robeža	
Augstsprieguma elektrolīnija	
Zemsprieguma elektrolīnija	
Augstsprieguma elektrokabelis	
Zemsprieguma elektrokabelis	
Gāzes vads	d229
Kanalizācijas vads	d50 t.5.12
Lietus kanalizācijas vads	d50 t.5.12
Spiedienkanalizācijas vads	d50 c.a.5.12
Sakaru līnija	
Sakaru kabelis	
Sakaru kanalizācija	d50 c.a.5.12
Ūdensvads	d50 c.a.5.12
Siltumtrase	d50 c.a.5.12
Drenāžas vads	d50 t.5.12
Piekarkabelis	
TV kabelis	

PIEZĪMES:

2. Baltijas augstumu sistēma.
3. Uzmērīšana veikta 2014. gada janvārī, platība 0.14 ha.
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un saīdzināts apkalpojošajās organizācijās.
5. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei un var nesakrist ar situāciju dabā.
6. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši MK not. Nr.281 1.pielikumam.
7. Uzmērīšanā izmantoti atbalstpunkti

5001 x=266057.668 y=315760.702 h=5.614
5000 x=266225.721 y=315769.493 h=7.051
1000 x=265888.444 y=315731.698 h=4.096

METRUM
Inženiertehniskie vadītāji

SIA"Metrum", Liepājas birojs
Reģ. nr. LV40003388748
Graudu iela 27/29, Liepāja
LV-3401, Tālr. 3428424
e-mail: liepaja@metrum.lv
www.metrum.lv

Sertificēts mērnieks:
Iveta Jurjāne, sertifikāts Nr. BC-369

Biroja vadītājs	U. Karulis		04.02.2014.
Sert. mērnieks	I. Jurjāne		27.01.2014.
Zīmēja	I. Jurjāne		04.02.2014.

Pasūtījuma nosaukums:
Kr. Valdemāra ielas posms
Administratīvā teritorija:
Liepāja
Pasūtītājs:
SIA "UPB Projekti"

Inženiertopogrāfiskais plāns
ar pazemes komunikācijām

Pasūtījuma ID
34-13-00423
Lapas
1
Lapa
1

Mērogs 1:500

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītāja Dace Kreičmane
(vārds un uzvārds)
Nr. 20 - 3063
(sertifikāta nr.)
2014. gada
(datums) (paraksts)

Šī būvprojekta daļas
risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem,
kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta sadaļas vadītājs *Dagmāra Šlosberga*
(vārds un uzvārds)
70-0728
(sertifikāta Nr.)
2014
(datums) *(paraksts)*

Piezīmes:
1.Projekta sastāvu un vispārējus paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1.
2.Pirms zemes darbu uzsākšanas izsaukt zemes īpašnieku un tuvumā esošo apakšzemes komunikāciju īpašnieku pārstāvjus.
3.Dotā lapa skatāma kopā ar lapu ELT-3, ELT-4.
4.Zem brauktuvēmzemē guldāmiem kabeļiem pielietot aizsargcaurules ar mehānisko izturību ≥ 1200N.

P-025-13

Tramvaja līnijas renovācija.
Klaipēdas iela un Krišjāņa Valdemāra iela, Liepāja

AR daļa | Mērogs 1:500

		Paraksts	Datums
BPV	D. Kreičmane		
PSV	D.Šlosberga		
Projektēja	D.Šlosberga		

Pasūtītājs:
SIA "Liepājas tramvajs"
reģ. nr. 42103005911

10 kV un 0,4 kV elekrotīklu
un interneta tīklu plāns

STADIJA	LAPAS Nr.	LAPU SK.
T.P.	ELT-2.5	17

A / S "UPB"
Dzintara iela 17/19, LV - 3400, Liepāja
tel. 3424625, 3427009; fax 3481185