


Darbu apjoms

Nr.p.k.	Marka	Nosaukums	mērvien.	daudzums	piezīmes
1		<i>Ielas seguma uzlaušana un atjaunošana</i>	skatīt TS sadaļā		
2	SŠČO-6	<i>Esošās pašpatēriņa sadalnes demontāža</i>	<i>gab.</i>	1	
3		<i>TP-115 SIA "Liepājas Tramvajs" 0.6kV</i>	<i>gab.</i>	1	
4		<i>sadales telpā</i>	<i>gab.</i>		
5	KV4118	<i>Sadalnes uzstādīšana pie sienas</i>	<i>kompl</i>	1	
6	SB340 40A	<i>Slēdža uzstādīšana sadalnē</i>	<i>gab.</i>	1	
7	MU316 16A C3x16A	<i>Automāta uzstādīšana sadalnē</i>	<i>gab.</i>	2	
8	MU116 Bx16A	<i>Automāta uzstādīšana sadalnē</i>	<i>gb</i>	5	
9	CD425 30mA	<i>Strāvas noplūdes automāta uzstādīšana</i>	<i>gb</i>	1	
10		<i>sadalnē</i>			
11	SNO16;220V	<i>Kontaktligzdas ar zemējuma spaili</i>	<i>gb</i>	1	
12		<i>montāža sadalnē</i>			
13	Cu25mm2	<i>Zemējuma vada pievienošana drenāžas</i>	<i>gb</i>	3	
14		<i>sūkņa vadības sadalnei, sadalnei</i>			
15	1500x5/8	<i>Zemējuma elektrode iedzīšana</i>	<i>gb</i>	5	
16	JAB5/8H	<i>Zemējuma elektrodas klemme</i>	<i>gb</i>	5	
17	CU25	<i>Zemējuma vada montāža tranšejā</i>	<i>m</i>	26	
18	CYKY-4x2.5mm2	<i>Kabeļa montāža pa sienu konstrukciju</i>	<i>m</i>	1	
19	CYKY-4x2.5mm2	<i>Kabeļa montāža pa sienu</i>			
20		<i>plastmasas caurulē. D=20mm</i>	<i>m</i>	3	
21	CYKY-4x2.5mm2	<i>Kabeļa montāža tranšejā</i>	<i>m</i>	88	
22		<i>tai skaitā caurulē DVK110</i>	<i>m</i>	26	
23	EVOCAB SUPERHARD110	<i>Plastmasas caurules guldīšana tranšejā</i>	<i>m</i>	26	
24		<i>Esošo kabeļu dzīslu atslēgšana</i>	<i>gb</i>	14	
25	EPKT-0015	<i>Kabeļu gala apdare</i>	<i>gb</i>	7	
26		<i>Kabeļa dzīslu pievienošana</i>	<i>gb</i>	22	
27	21206100	<i>Caurules galu noslēguma montāža</i>	<i>gb</i>	6	
28	A110PS	<i>Esošo kabeļu aizsardzība ar dalīto cauruli</i>	<i>m</i>	20	
29		<i>Digitālā uzmērīšana</i>	<i>m</i>	88	
30		<i>Izpildedokumentācijas izgatavošana</i>	<i>gb</i>	1	
31	21201100	<i>Dubultuzmavas montāža caurulei</i>	<i>gb</i>	2	
32		<i>Zemējuma kontūra mērījumi</i>	<i>gb</i>	2	
33		<i>Esošā el. kabeļa atrakšana Klaipēdas un Ūliha ielas krustojumā, nostiprināšana tranšejā un pārvietošana paralēli projektētajam ūdensvadam</i>	<i>m</i>	20	
34					

Projekta sastāvu un paskaidrojumus
skatīt lapā ELT-1.

P-025-13				Tramvaja līnijas renovācija. Klaipēdas iela un Krišjāņa Valdemāra iela, Liepājā			ELT daļa	M 1:1
		Paraksts	Datums	Pasūtītājs:			STADIJA	LAPAS Nr.
BPV	D. Kreičmane		06.2014.	SIA "Liepājas tramvajs"			T.P.	LAPU SK.
PSV	D.Šlosberga		06.2014.	reģ. nr. 42103005911			ELT-10	24
Projektēja	D.Šlosberga		06.2014.	Darbu apjoms drenāžas sūkņa elektroapgādes izbūvei Klaipēdas ielā				
							A / S "UPB" Dzintara iela 17/19, LV - 3400, Liepāja tel. 3424625, 3427009; fax 3481185	